



## Anmälan cistern tagen ur bruk

Anmälan om cisterner och rörledningar som tas ur bruk enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

### Cisternägare/ansvarig för cistern

Namn:	Telefon:
Utdelningsadress:	Mobil:
Postnummer och ort:	E-post:

### Cisternuppgifter

Fastighetsbeteckning	Adress (där cistern står/har stått)
Material	Total volym (m <sup>3</sup> )
Innehåll	Installationsår:
Typ av cistern: S-cistern      K-cistern	Tillverkningsnummer:
Placering som cisternen har haft: Cistern utomhus, markförlagd Inomhuscistern	Cistern utomhus, ovan mark Annat alternativ, nämligen:
Hur är rörledningar belägna (i mark, ovan mark, inomhus) Markbelägna                                      Ovan mark                                      Inomhus	
Vi har övergått till annan uppvärmningsmetod, nämligen:	

### Härmed bekräftas följande:

Cistern töms och rengörs av: Avfall från rengöringen omhändertas på följande sätt: Cisternen tas bort och omhändertas på följande sätt: Cisternen fylls av sand efter besiktning av: Påfyllnings- och avluftningsrör borttagna/plomberade Rörledningar tömda och rengjorda Nivåalarm innehållande kvicksilver finn ej Nivåalarm innehållande kvicksilver finns och omhändertas på följande sätt: Markförorening har ej påträffas Markförorening har påträffats och miljö- och hälsoskyddsmyndigheten kontaktas
Skrotningsintyg bifogas (där det framgår vem som har tömt och rengjort cisternen)
Övriga upplysningar

### Namnteckning

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Undertecknande innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte att bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk.



## ATT TA CISTERN UR BRUK

Om en cistern inte används ska den tas ur bruk. Anmälan om att en cistern har tagits ur bruk ska göras till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Regler om informationsplikt finns i 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2017:5.

### Cistern ur bruk

En cistern som är tagen ur bruk används inte och åtgärder har gjorts som gör att den inte längre går att använda. Cisternen ska tömmas och rengöras. Cisterner som står i byggnader eller utomhus behöver inte skrotas, men du ska förhindra att cisternen går att fylla genom att ta bort påfyllningsrör och luftningsrör. Tömning, rengöring och plombering av cistern och rörledningar ska utföras av sakkunnig. Ackrediterade företag hittar du på [www.swedac.se](http://www.swedac.se). Dessa företag brukar även kunna ta cisternen med sig för skrotning.

I samband med att cisternen tas ur bruk ska du lämna in en anmälan till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Anmälan ska innehålla en skriftlig redogörelse av de åtgärder som vidtagits för att förhindra att tanken fylls på igen samt garanti på att tanken är tömd och rengjord. Skrotningsintyg ska skickas in tillsammans med anmälan.

### Avfall

Rester av olja och annat avfall från rengöringen räknas som farligt avfall och ska lämnas för destruktion enligt Avfallsförordningen (2011:927). Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska också betraktas som farligt avfall och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall. Farligt avfall från hushåll ska sorteras och lämnas på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

Farligt avfall från en verksamhetscistern ska lämnas till en godkänd transportör eller omhändertagare. Kvitto på transporten eller omhändertagandet ska skickas in tillsammans med anmälan.

### Cistern i mark

Cistern i mark bör grävas upp och tas bort. Är detta inte möjligt ska cisternen rengöras och fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningar i marken. Innan cisternen fylls med sand måste den besiktigas av en auktoriserad kontrollant för att säkerställa att cisternen är hel. Är cisternen skadad ska marken undersökas med avseende på förorening.

### Det här säger föreskrifterna

Krav på installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll av cisterner som är i bruk finns i "Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (2018:3)".

Om cisternen inte kontrolleras med de intervall som lagstiftningen kräver kan det bli problem att få ut ersättning på försäkringen om läckage uppstår.